

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

Số: 1751 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho phép thi công xây dựng công trình điện nằm trong hành lang bảo vệ
đê điều tại K24+450 đê tả Đuống, huyện Tiên Du

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1265/SNN-CCTL ngày 24/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ được thi công xây dựng 01 trạm biến áp treo 630KVA-22/0,4KV và 01 tuyến đường dây điện qua đê tại K24+450 đê tả Đuống huyện Tiên Du, với các nội dung cụ thể sau:

1. Vị trí xây dựng: Tại K24+450 đê tả Đuống, huyện Tiên Du.

2. Quy mô xây dựng: Xây dựng 01 trạm biến áp treo 630KVA-22/0,4KV tại chân đê phía đông; 02 cột điện tại chân đê phía đông và 02 cột điện tại chân đê phía sông để đấu nối ra khu vực Cảng Tri Phương của Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ với kết cấu cột bê tông ly tâm, chân cột được chôn sâu khoảng 1,5 m bằng bê tông.

3. Thời gian cho phép: Kể từ khi có Quyết định cấp phép đến 30/10/2018.

Điều 2. Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ phải chấp hành đúng những quy định dưới đây:

1. Thực hiện theo đúng những quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Trước khi thi công phải báo cho Chi cục Thủy lợi, Hạt quản lý đê Tiên Du, phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tiên Du biết, để giám sát quá trình thực hiện. Xây dựng phương án, tổ chức hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông trên đê trong quá trình thi công.

2. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn chống lũ cho đoạn đê trong suốt quá trình xây dựng, bảo hành và vận hành sử dụng công trình. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày hoàn thành các hạng mục công trình phải gửi hồ sơ hoàn công công trình về Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh để quản lý.

3. Trong trường hợp do yêu cầu cần tu bổ xây dựng công trình đê điều,

phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ phải có trách nhiệm di chuyển công trình và chịu mọi chi phí cho việc di chuyển.

4. Ngoài các quy định trên không được thực hiện các công việc khác làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều và thoát lũ của sông tại khu vực này; chấp hành các quy định của Luật Đê điều, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Tiên Du; Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Nguyễn Hữu Thành